



NAVŘZENÉ NOVÉ VIKÝŘE NA JIŽNÍM A ZÁPADNÍM KŘÍDLE ZÁMKU VYCHÁZEJÍ Z NÁVRHU PŘESTAVBY ZÁMKU PO POŽÁRU 1743, KTERÝ SIGNOVAL STAVEBNÍ PÍSAŘ PRAŽSKÉHO HRADU J. H. DINEBIER. NA PŮVODNÍ KRESBĚ JE VIDĚT, JAK VYSOKO NAD OKÉNKO VIKÝŘE ZASAHUJE JEHO PULTOVÁ STŘECHA. PŘECHOD MEZI PULTOVOU STŘECHOU VIKÝŘE A ROVINOU STŘECHY JE TĚMĚŘ NA ÚROVNI PARAPETU HORNÍ ŘADY VIKÝŘŮ. TO ODPOVÍDÁ SKLONU PULTOVÉ STŘECHY 30°, COŽ VYHOVUJE I POUŽITÉ KRYTINĚ ( KORUNOVÁ SKLADBA BOBROVEK ). STÁVAJÍCÍ VIKÝŘE MAJÍ SKLON PULTOVÉ STŘECHY V ROZPĚTÍ 14 ° - 20°, COŽ JE PRO BOBROVKU ZCELA NEVYHOVUJÍCÍ. NOVÉ VIKÝŘE NA JIŽNÍ FASÁDĚ JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOU PROVEDENY VE VÝRAZNĚ NIŽŠÍM POČTU, KTERÝ TAKÉ ODPOVÍDÁ NÁVRHU J. H. DINEBIERA.

NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU VIKÝŘE JE TVOŘENA ČELNÍM RÁMEM Z HRANOLŮ 80/80 MM A S PARAPETNÍ PŘÍČKOU 80/18 MM. KROKVE PULTOVÉ STŘECHY JSOU TAKÉ Z HRANOLU 80/80 MM. LAŤOVÁNÍ Z LATÍ 40/60 MM S ROZTEČÍ 320 MM ODPOVÍDAJÍCÍ KORUNOVÉ SKLADBĚ KRYTINY. BOKY VIKÝŘE JSOU BEDNĚNÉ PRKNY SÍLY 18 MM. DO ČELNÍHO RÁMU JE VSAZENÉ JEDNODUCHÉ VÝKLOPNÉ OKNO VNĚJŠÍHO ROZMĚRU 530/990 MM. ZASKLENÍ BUDE JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM A KOVÁNÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO BAROKNÍ PODOBĚ KROVU ( PANTY A OLIVA ). BOKY VIKÝŘE ZVENČÍ BUDOU OPATŘENY TENKOVrstvou SILIKÁTOVOU OMÍTKOU SE ZRNEM 1,5 MM NA PODKLADU Z ARMOVANÉHO TMELU. ODSTÍN OMÍTKY RAL 1001. PATA BOČNÍCH STĚN BUDE OPATŘENA OPLECHOVÁNÍM Z MĚDI. KORUNA BOČNÍ STĚNY BUDE KRYTA MALÝM PŘESAHEM KERAMICKÉ KRYTINY. ČELO VIKÝŘE BUDE PONECHÁNO V DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI Z HOBLOVANÉHO MATERIÁLU OPATŘENÉHO KRYCÍM NÁTĚREM RAL 1002. STEJNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE MÍT I RÁM A KŘÍDLO VÝKLOPNÉHO OKNA. PROFILACI RÁMŮ OKEN A POUŽITÉ KOVÁNÍ ZOPAKOVAT DLE VIKÝŘŮ REALIZOVANÝCH V 1. ETAPĚ REKONSTRUKCE.

AKCE:	ZÁMEK KRÁLŮV DVŮR REKONSTRUKCE KROVU J+Z KŘÍDLA			S.P.A.D. spol. s r.o. BALBÍNOVA 22 12000 PRAHA 2 TEL. / FAX - 222 252 403 MAIL - spad@spad-architekti.cz	
MÍSTO:	KRÁLŮV DVŮR Zámek - č.p. 1, p.č. 1/1 Králův Dvůr	ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. FILIP ŘEPKA		
INVESTOR:	MĚSTO KRÁLŮV DVŮR Náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr	KRESLIL:	ING.ARCH. FILIP ŘEPKA	ČÍSLO ZAKÁZKY:	318
STUPEŇ:	AKTUALIZACE PODKLADŮ PRO 2. ETAPU REKONSTRUKCE			DATUM:	08/2023
OBSAH:	NÁVRH NOVÉHO VIKÝŘE DETAIL - BOČNÍ POHLED			MĚŘÍTKO: 1:10	Č. VÝKRESU: 015