

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název zadavatele : **Město Králův Dvůr**
Sídlo : nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
IČO : 00509701

Veřejná zakázka : **Modernizace VO ve městě Králův Dvůr – I. etapa - opakovaná**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkankou 27, 147 00 Praha 4
IČO : 25100921
DIČ : CZ25100921
zastoupený : Mgr. Zuzanou Knobovou, jednatelkou společnosti

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení

V příloze P5_Technická dokumentace VO Králův Dvůr se kromě jiného hovoří, že hodnota maximálního výkonu každého světelného bodu je uvedena v zadávací dokumentaci - dokument P5a_Předmětná část pasportu VO Králův Dvůr.xlsx.

Současně je ale v příloze 7 ZD stanoven maximální povolený příkon všech instalovaných svítidel. Předpokládáme tedy, že u některých svítidel lze překročit jejich maximální příkon stanovený v příloze P5a, pokud jiná svítidla budou mít naopak příkon nižší a celkový příkon všech svítidel tak nepřekročí hodnotu stanovenou v příloze P7.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Příkon jednotlivého typu svítidla může být překročen. Celkový příkon soustavy ale musí být rovný nebo nižší než maximální příkon.

Z důvodu vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 4. 6. 2024 do 10:00 hodin.

V Praze dne 30. 4. 2024

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB – Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele