Královův Dvůr

Řez čerpacím objektem - vrtem

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Geologická dokumentace

Hloubka [m] | Geologický profil | Geologické popisy poloh | Stratigrafie

1 | 2 | 3 | 4

B46

0.00-0.30 : jíl štěrkový

0.30-6.30 : štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, valouny místy okolo 10 cm

B98

kvartér

6.30-8.00 : břidlice jílovitá

E51

paleozoikum

Schéma vrtání a výstroje

mm 210 0 240.00 mm

Objekt

VKD-1

Souřadnice X :
Y :
Nadmořská výška :
Lokalita Královův Dvůr
Mapa 1 : 25 000 12-413

6

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.00 - 8.00	600

V Ý S T R O J [m]	PRŮMĚR [mm]
+ 1.00 - 2.00	300
2.00 - 7.00 P	300
7.00 - 8.00	300

P O D Z E M N Í V O D A

V Y S V Ě T L I V K Y

Průměr vrtu
Plná pažnice
Perfor.pažnice
vytěžený materiál
kačírek 4/8 mm

Měřítko : 1 : 50
Datum : 26.8.2024