

Vaše značka / ze dne: / 05.06.2024
Naše značka: O24070234121

Vyřizuje: M. Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Datum: 26.06.2024

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Doležal Jan
Modřanská č.p. 1387/11
143 00 Modřany

Zákres sítí – bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr

Místo stavby: k.ú. Králův Dvůr – Králův Dvůr parc. č. 1011, 1146, 1147, 117/10, 122/1, 122/148, 122/149, 122/17, 122/177, 122/19, 122/26, 122/27, 122/28, 122/29, 122/30, 122/31, 122/32, 122/33, 122/34, 122/42, 122/54, 122/55, 122/60, 122/69, 122/89, 122/90, 122/91, 122/92, 122/93, 122/94, 122/95, 122/97, 122/98, 122/99, 125/3, 1260, 229/11, 229/12, 229/17, 229/282, 229/29, 229/3, 229/31, 229/321, 229/383, 229/384, 229/385, 229/39, 229/7, 432, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 483, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 487, 527/80, 537/1, 537/2, 538/1, 539/1, 540/1, 541, 542, 543, 591, 616, 619/1, 619/2, 621, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 629, 631, 634/3, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 683, 691, 693, 803, 847, 857, 867, 868, 869, 873, 885, 930, 936

Stavebník: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o., Praha, Modřany, Modřanská, č.p. 1387/11, 14300

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, přehledná situace

Sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území plánované stavby v k. ú. Králův Dvůr provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné a digitální podobě. Přesné údaje o umístění je možné získat při vytyčení našich sítí na místě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Ochranná pásma jsou dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodu nebo kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500mm 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0m.

Při zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti.

K zadání žádosti o vyjádření využijte službu **Vyjadřovací portál** přístupné z našich webových stránek (www.vakberoun.cz), prostřednictvím které lze spolu s vyjádřením vyžádat datový soubor (DWG, DGN) o průběhu inženýrských sítí.


Při nakládání s dešťovými vodami je nutno postupovat v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, konkrétně ustanovením § 20 odst. 5 a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), konkrétně ustanovením § 5 odst. 3.

Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (ZC Beroun, tel. 311 747 111, zc.beroun@vakberoun.cz).
- Formuláře objednávek možno získat na www.vakberoun.cz, vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

**Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby,
slouží jako podklad pro projektové práce.**

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
286 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_O24070234121.pdf

Platnost vyjádření O24070234121 je jeden rok ode dne jeho vystavení.