

POZNÁMKY:


12 stringů je po 7 nebo 8 kusech FV panelů v sérii.

FV panely připojené ve společném stringu jsou s totožnou orientací.

Optimizér Tigo TS4-A-O 50 ks (na každém 2. FV panelu)

Rámy FV panelů, nosné konstrukce a kovové kabelové žláby musejí být být pospojeny ochranným vodičem.

Rozvržení stringů dle výkresu střechy.

objednatel: Město Králův Dvůr, náměstí Miru 139, Králův Dvůr u Berouna				vyhotovení:	
zhotovitel části projektu:		LIMAPRO, SE		razítko	
		Sídlo: Přívazní 937/3 Praha 7 - Holešovice IČO: 24171611 web.: www.limapro.cz tel.: +420605228224			
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):			
Pavel Kastner		Pavel Kastner			
				řazení projektu (hlavní i řazený projektu):	
				Sámir Atassi	
stavěbník:		Město Králův Dvůr, náměstí Miru 139, Králův Dvůr u Berouna			
kraj:	Středočeský	st.úřad:	Králův Dvůr	část:	Králův Dvůr
místo stavby:				stupeň PD	Dokumentace pro výběr zhotovitele
MŠ Pod Hájem, Pod Hájem 314, 267 01 Králův Dvůr				datum	02/2025
část:	D1.4 Dokumentace technických zařízení budov		stavba:	formát	A2 (8xA4)
			FVE s akumulací elektrické energie	měřítko	-
obsah:	ZAPOJENÍ DC STRANY			zakázka	24F0118
				číslo (ozn.) dokumentu:	D 1.4.5