



POZNÁMKY:

12 stringů je po 7 nebo 9 kusech FV panelů v sérii.

FV panely připojené ve společném stringu jsou s totožnou orientací.

Optimizér Tigo TS4-A-O 50 ks (na každém 2. FV panelu)

Rámy FV panelů, nosné konstrukce a kovové kabelové žlaby musejí být být pospojeny ochranným vodičem.

Rozvržení stringů dle výkresu střechy.

objednatel:	Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna		vyhotovení:
zhotovitel části projektu:	LIMAPRO, SE Sídlo: Přívozní 937/3 Praha 7 - Holešovice IČO: 24171611 web.: www.limapro.cz tel.: +420605228224		razítko
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant)	řízení projektu (hlavní inženýr projektu):	
Pavel Kastner	Pavel Kastner	Sámir Atassi	
stavebník:	Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, Králův Dvůr u Berouna		
kraj: Středočeský	st.úřad: Králův Dvůr	část: Králův Dvůr	stupeň PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele
místo stavby:	Základní a Mateřská škola, Jungmannova 292, Králův Dvůr,		datum: 02/2025
část: D1.4 Dokumentace technických zařízení budov	stavba: FVE s akumulací elektrické energie		formát: A2 (8xA4)
			měřítko: -
			zakázka: 24F0118
obsah: ZAPOJENÍ DC STRANY			číslo (ozn.) dokumentu: **D 1.4.5**