

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Název zadavatele : **Město Králův Dvůr**
se sídlem : nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
IČO : 00509701
zastoupené : Petrem Vychodilem, starostou města

Název veřejné zakázky : **Instalace fotovoltaického systému ZŠ Jungmannova a MŠ Pod Hájem KD**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **BOHEMIA BELLE, a.s.**
se sídlem : Turnovská 478/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO : 00223344
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, členka správní rady

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost

Rádi bychom požádali o vysvětlení k veřejné zakázce "Instalace fotovoltaického systému ZŠ Jungmannova a MŠ Pod Hájem KD":

V rámci přípravy nabídky jsme narazili na nesrovnalost ve VV týkající se počtu optimizérů. Ve VV je uvedeno, že požadujete 40 ks optimizérů, avšak dle propočtů by zde mělo být buďto 45 ks odpojovačů nebo 90 ks optimizérů. Prosíme Vás proto o upřesnění, děkujeme.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Je možné, že počet optimizérů / odpojovačů ve výkazu výměr nebude odpovídat počtu, které má dodavatel záměr instalovat s ohledem na jím zvolené parametry FV panelů, jejich počet a počet stringů pro svod DC části ze střechy do místa technologie.

Tato položka je podržena počtu FV panelů a typu optimizérů / odpojovačů, které má dodavatel v úmyslu použít - viz Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Počty těchto komponent ve VV jsou navrhované s ohledem na navrhovaný použitý materiál zvolený projektantem, s ohledem na výkon jednotlivého FV panelu, a s ohledem na počet svodů navrhované projektantem. Tyto položky může dodavatel upravit tak, aby počet vyhovoval dodávce jím zvolené technologie / technickému řešení dodávky, s ohledem na parametry jím navrhovaných komponent, avšak za podmínky dodržení technických a výkonových parametrů celkového díla v rámci požadovaných normativ uvedených v zadávací dokumentaci. Pokud dodavatel použije jiný počet, než je v projektové dokumentaci nebo ve VV, a který bude odpovídat jeho technologickému řešení, uvede jej ve výkazu výměr ve sloupci „F, Počet měrných jednotek, Dodavatel“.

Dodavatel provede necenění položky „Optimizéry“ tak, aby celková cena za tuto položku jako celek (sloupec „I“) odpovídala záměru dodavatele pro použité množství optimizérů s ohledem na jím použité panely a počet stringů - rozdělení PV pole. Počet jím uvažovaných / dodávaných optimizérů / odpojovačů pak uvede do sloupce „F“.

Celková cena položky jako celek by měla pokrýt požadavek dodavatele na cenu všech dodaných položek ve sloupci „F“ (počet všech jím nabízených jednotek).

Dodavatel při podání cenové nabídky provede necenění tak, aby celková požadovaná dodávka bezpečnostních komponent a jejich použití plně vyhovovala požadavku ČSN 332130 ed.4 a vyhlášky 114 ze dne 24. dubna 2023 bez ohledu na počet, což znamená, že v případě vybavení těchto komponent dojde k rozpadu DC části PV pole na hodnoty bezpečného napětí dle požadavku výše uvedené ČSN a vyhlášky, které je definováno maximální hodnotou 120 V DC.

V Praze, podepsáno elektronicky

Mgr. Zuzana Knobová
BOHEMIA BELLE, a.s.
zástupce zadavatele