

LEGENDA:

Nová trasa zemního kabelového vedení NN v chráničce

Nová trasa zemního kabelového vedení NN – CYKY–J 4x16, 3x1,5 v chráničce 90mm

Ve společné trase bude uložen zemnící drát FeZn 10mm.

PS Nová pojistková skříň SS100 v pilíři

RE Nový elektroměrový rozvaděč v pilíři, PER2

R1 Nový rozvaděč sběrného dvora R1

ŘEZ VÝKOPEM VOLNÝ TERÉN



Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 007841125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Investor:	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 367 01 Králův Dvůr			
Stavba:	SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V KRÁLOVĚ DVOŘE		Datum:	05/2018
			Č. zakázky:	16/73
			Stupeň PD:	DPS
Místo:	k.ú. Levín u Berouna, pozemek č. 216; 217/1; 217/2; 231/1; 231/4 a 213/5		Formát:	4xA4
Výkres:	SO 08_ VENKOVNÍ ROZVODY		Měřítko:	1:250
			Číslo výkresu:	E. 5