

LEGENDA:

- Nová trasa zemního kabelového vedení NN – CYKY–J 5x6 v chráničce 90mm
  Ve společné trase bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm.
- Uzemnění plotu v OP VVN, zemnící drát FeZn 10mm.
- R1 Nový rozvaděč sběrného dvora R1
- 2xreflektor LED 90st, 150W, IP65 s pohybovým čidlem na sloupu 5m

ŘEZ VÝKOPEM VOLNÝ TERÉN



ŘEZ VÝKOPEM VJEZD



ZÁKLAD PRO STOŽÁR



Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Investor:	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 367 01 Králův Dvůr			
Stavba:	SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V KRÁLOVĚ DVOŘE		Datum:	05/2018
			Č. zakázky:	16/73
			Stupeň PD:	DPS
Místo:	k.ú. Levín u Berouna, pozemek č. 216; 217/1; 217/2; 231/1; 231/4 a 213/5		Formát:	4xA4
Výkres:	SO 10_VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		Měřítko:	1:250
			Číslo výkresu:	E.3



ŘEZ VÝKOPEM VOLNÝ TERÉN



ŘEZ VÝKOPEM VJEZD



LEGENDA:

- Nová trasa zemního FTP cat.5e outdoor v chráničce 40mm
- NVR Záznamové zařízení s napájecím zdrojem
- Kamera venkovní, s držákem a adaptérem
- 12V Pomocný zdroj 12V

Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.:603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček			
Investor:	Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 367 01 Králův Dvůr			
Stavba:	SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA V KRÁLOVĚ DVOŘE		Datum:	05/2018
			Č. zakázky:	16/73
			Stupeň PD:	DPS
Místo:	k.ú. Levín u Berouna, pozemek č. 216; 217/1; 217/2; 231/1; 231/4 a 213/5		Formát:	4xA4
Výkres:	SO 10_ KAMEROVÝ SYSTÉM		Měřítko:	1:250
			Číslo výkresu:	E.2