DESKA D1



Řez A-A



PŮDORYS STĚN



DESKA D2



PRACOVNÍ SPÁRA

PRACOVNÍ SPÁRA TĚSNĚNÁ BITUMENOVÝM PLECHEM, ŠRAFY ZNAČÍ DŘÍVE PROVEDENOU ČÁST

POZNÁMKY:

KE SLOŽENÍ BETONU:
- MAX. W/C = 0,50
- POUŽÍT CEMENT VYSOKOPECNÍ ČSN EN 197−1, CEM III/B 42,5 L, DLE ČSN EN 197−1 min. 320 kg/m3

OSTATNI:
- DÉLKA OŠETŘOVÁNÍ BETONU ZÁVISÍ NA POVRCHOVÉ TEPLOTĚ BETONU UVAŽUJI STŘEDNÍ NÁRUST PEVNOSTI A TEPLOTU POVRCHU 10−15°C, PAK DLE ČSN EN 13670 JE MIN. DOBA 4 DNY (VIZ. TAB. E.1)
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PŘESAHŮ ČI OTŘEPŮ PO ODBEDNĚNI ODSTRANIT ZBROUŠENIM

BETON ČSN EN 206-1/Z3

DNO, STĚNY: C25/30-XA1, XC4-D_{max} 22-S3

MAX. PRŮSAK 50mm ČSN EN 12390-8

HORNÍ DESKA:

C25/30-XA1, XC4, XF3-D_{max} 22-S3

MAX. PRŮSAK 35mm ČSN EN 12390-8

OCEL B500 (10505-R)

±0,00 = 260,50

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP
Ing.I.MARKUS	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.RATZENBEK	Ing.J.MALÁ

PROVOD Inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

MÍSTO : k.ú.Levín u Berouna, p.p.č.216, 217/1, 217/2, 231/1, 231/4, 231/5

STAVBA : **SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA v Králově Dvoře**
SO 06 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: JÍMKA NA DEŠŤOVOU VODU

VÝKRES TVARU, ŘEZY

FORMÁT	4A4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PD k VZ	
DATUM	04/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
kótováno v	mm	
Č.ZAKÁZKY	340	
Č.VÝKRESU	**D1.2−06−03**	