

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 14-20

Název zadavatele : **Město Králův Dvůr**
se sídlem : nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
IČO : 00509701
zastoupené : Petrem Vychodilem, starostou města

Název veřejné zakázky : **Cyklostezka „Po stopách českých králů“, úsek podél zámku Králův Dvůr**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **BOHEMIA BELLE, a.s.**
se sídlem : Turnovská 478/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO : 00223344
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, členka správní rady

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost

V rámci vedlejších rozpočtových nákladů pro řadu objektů SO 101 jsou VRN a ostatní náklady v rozpočtu rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady – pravděpodobně, jak uvádíte v zadávací dokumentaci, z důvodu požadavků na dotační financování.

Žádáme o upřesnění, jakým způsobem (v jakém procentuálním poměru) mají být tyto náklady rozděleny mezi jednotlivé části.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 14

Pokud proběhne schválení dle nejvyšší možné částky, budou náklady rozděleny 85% ku 15%. Nyní nelze říct, v jakém poměru náklady budou rozděleny, pokud nevíme, jaký bude přesný příspěvek SFDI. Ale většinou jsou VRN a ostatní neuznatelné náklady kompletně neuznatelné. Ale vše bude přesně definováno po schválení částky od SFDI.

Žádost

Prosíme o upřesnění, zda ve vedlejších nákladech objektu SO 101 nechybí položka na zpracování RDS (realizační dokumentace stavby), v rámci soupisu prací pro lávku je položka pro RDS

zahrnuta. Domníváme se, že poskytnutá zadávací dokumentace není v dostatečném stupni projektové podrobnosti.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 15

Projektová dokumentace resp. zadávací dokumentace pro cyklostezku je v dostatečném rozsahu a tudíž není potřeba vyhotovit RDS. Nicméně u Lávky se předpokládá RDS z důvodu specifického objektu, který je pak vhodné vyspecifikovat RDS

Žádost

Domníváme se, že ve výkazu výměr pro lávku chybí položka zahrnující celou dřevěnou mostovku.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 16

Lávka má mostovku tvořenou ocelovým plechem opatřeným přímo pochozí izolací. Tato mostovka je součástí položky ocelové konstrukce lávky (položka č. 38). Položka pro dřevěnou mostovku není potřeba.

Žádost

V rámci soupisu prací pro objekt lávka je uvedena položka č. 64 – „IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ PŘÍMOPOCHOZÍ tl. 5 mm“. Domníváme se, že tato položka je nadbytečná, jelikož je mostovka dřevěná.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 17

Lávka má ocelovou mostovku s přímo pochozí izolací. Položka je správně.

Žádost

V rámci soupisu prací pro objekt lávka se domníváme, že položky č. 55 – MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM je nesprávně uvedena měrná jednotka. Dle Vašeho výpočtu si myslíme, že došlo k záměně metrů za kusy. Žádáme o kontrolu a případnou úpravu měrné jednotky.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 18

Ano, v položce je chybně uvedena jednotka. Správná jednotka má být "běžné metry". U mostních závěru je uvažována půdorysná délka (půdorysný průměr).

Žádost

Reagujeme na odpověď z dodatečných informací č. 9–12, konkrétně na vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace č. 11. Výkaz výměr SO201 – Lávka pro cyklisty obsahuje objekt SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé díly, např. VRN 1 – Průzkumné, geodetické a projektové práce. V rámci tohoto dílu je uvedena položka č. 1 s kódem 012303000 – Geodetické práce po výstavbě, která je řádně označena číslem položky, kódem, plným popisem, množstvím a měrnou jednotkou. Naopak zařízení staveniště je v tomto objektu vloženo pouze jako díl, bez jakékoliv položky. V objektu Cyklostezka Po stopách českých králů – VRN a Ostatní je zařízení staveniště vloženo správně jako položka v dílu. Žádáme proto o úpravu výkazu výměr Lávka pro cyklisty objekt SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady, aby díl „Zařízení staveniště“ obsahoval položku včetně jejího čísla, kódu, popisu a měrné jednotky.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 19

Nebude doplněno, počítá se se zařízením staveniště jako kompletní stavby, nacenit u cyklostezky. Položka není jen ze seznamu vymazána a jedná se o nulovou položku, proto není žádné označení.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 20 (bez žádosti)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.11.2025 do 10:00 hodin.

V Praze, podepsáno elektronicky

Mgr. Zuzana Knobová
BOHEMIA BELLE, a.s.
zástupce zadavatele