



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Územní odbor  
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-292089-1/ČJ-2019-010206

Beroun 29. října 2019  
Počet stran: 1

Spektra, spol. s.r.o.  
V Hlinkách 1548  
266 01 Beroun

**Stanovisko k PD pro územní řízení a stavební povolení ve věci stavby „Novostavba bytového domu“ na pozemcích 122/3, 289/1, 837, 122/140, 122/58 v k.ú. Králův Dvůr**

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že souhlasíme s navrženou projektovou dokumentací.

Upozorňujeme, že u kolmého parkovacího místa 4,5 m + 0,5 m převis vozidla musí být pevná překážka (oplocení), umístěno ve vzdálenosti min. 0,25 m od délky parkovacího místa (tzn. 0,25 m od převisu vozidla). Chodník od domu musí být oddělen od parkovací plochy varovným pásem.

V rámci stavby bude nutné zažádat o závazné stanovisko k připojení (parkoviště). Na vjezdu do parkoviště bude umístěno dopravní zařízení 2 x Z 11g „Směrový sloupek červený kulatý, na výjezdu svislé dopravní značení P 4 „Dej přednost v jízdě“ a na vjezdu do parkoviště IP 11a „Parkoviště“ s DZ E 13 (pro koho je parkoviště určeno).

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbich

**komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ**  
**vedoucí DI**  
podepsáno elektronicky

Adresa:  
Tyršova 1635  
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253  
Fax: +420 974 872 258  
Email: [be.di@pcr.cz](mailto:be.di@pcr.cz)