



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

25. 10. 2019

30/4/19

SPEKTRA, spol. spol. s r.o.
Ing. Jiří Patera
V Hlinkách 1548
266 01 Beroun 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

D_19_11846_1961, 24.9.2019

NAŠE ZNAČKA

PVL-69801/2019/340/Ro

VYŘIZUJE/ LINKA

Ing. E. Rozšafná/370

DATUM

2019-10-23

PVL-18730/2019/SP

Králův Dvůr – Novostavba bytového domu na parc. č. 122/3, 289/1, 837, 122/140, 122/58

k.ú. Králův Dvůr, okr. Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-04-0520-0-00

VÚ POV: BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

VÚ POD, základní v.: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

STANOVISKO správce povodí

Dopisem ze dne 24. 9. 2019 zn. D_19_11846_1961_Povodi_Vltavy jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení „Novostavba bytového domu“, zak. č. 4530-05-029/19, kterou vypracovala v 9/2019 Spektra, spol. s r.o., Ing. Arch. Kristína Beranová, pro investora Město Králův Dvůr, náměstí míru 139, 267 01 Králův Dvůr.

Záměr je situován v povodí drobného vodního toku Dibeřský potok IDVT 10101026, č.h.p. 1-11-04-0520-0-00, na jeho levém břehu v ř. km cca 5,0. Vodní tok spravuje státní podnik Lesy ČR.

Projekt řeší novostavbu bytového domu s 12 sociálními byty (o zastavěné ploše 366 m²) na pozemcích parc. č. 122/3, 289/1, 837, 122/140 a 122/58 v k.ú. Králův Dvůr včetně vodovodní a kanalizační přípojky a dopravního napojení z ul. Pod Hájem, parkoviště pro 13 aut a další technické infrastruktury (plynovodní přípojka a připojení na stávající vedení NN).

Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch budou odváděny do 3 retenčních nádrží a následně budou regulovaně vypouštěny do Dibiho potoka. Při povoleném odtoku 0,3 l/s z 1000 m² pozemku je max. povolený odtok z areálu 1, 16 l/s:

- RN (pro nově odvodňované plochy 370 m²) o objemu 5m³ – regulovaný odtok 0,3 l/s (doba prázdnění 4,5 hod)
- 2 spojené RN (pro odvodnění stávající a navrhované budovy a stávajících zpevněných ploch 1103 m²) o objemu 2 x 15 m³ – regulovaný odtok 0,86 l/s (doba prázdnění 8,8 hod)

Chemický stav vodního útvaru BER_0900 je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu, ekologický stav jako střední.

Chemický stav vodního útvaru 62300 je hodnocen jako nevyhovující, kvantitativní stav jako vyhovující.



Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.


B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Novostavba bytového domu“ bez připomínek.**

Orientační poloha záměru v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK:
X = 1054545, Y = 772313

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme předloženou projektovou dokumentaci.

Příloha
PD


Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 24
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Pízeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4