514/2

y: 772088.15
x: 1054635.53

10/1

ZAVLAŽOVANÁ PLOCHA 5
S_5 = 284 m²

ZAVLAŽOVANÁ PLOCHA 4
S_4 = 284 m²

11
11/4

Revizní a filtrační šachta DN425

Odpadní potrubí od bezpečnostního přepadu

Napojení do stávající uliční vpusti

21,55
0,48
DN150 - 36 m-3%
33,22
7,99
3,26
16,21
2,12
2,18
9,9
DN150 - 16,81-3%

y: 772070.35
x: 1054665.14

1/8

1/9

y: 772053.35
x: 1054662.32

Královův Dvůr

y: 772138.43
x: 1054680.07

ZAVLAŽOVANÁ PLOCHA 1
S_1 = 3.826 m²

1/1

ODVODŇOVANÉ STŘECHY
S = 641 m²

DN150 - 24,2 m-3%
PE100 sdr11 - D32*5,0 m - 25,2 m
0,36

Akumulační nádrž V = 10.000 L

Přívodní kabel pro hladinová čidla a ponorné čerpadlo

Přívodní potrubí pro zálivku materiál PE

ZAVLAŽOVANÁ PLOCHA 3
S_3 = 117 m²

Nadzemní výtokový ventil

0,5
DN150 - 22,3 m-3%
0,51
DN150 - 34,6 m-3%
0,56

Nadzemní výtokový ventil

Přívodní potrubí pro zálivku materiál PE

PE100 sdr11 - D32*5,0 m
4,14
1,17
9,97

Přívodní kabel pro hladinová čidla a ponorné čerpadlo

ZAVLAŽOVANÁ PLOCHA 2
S_2 = 1.092 m²

1/20

Akumulační nádrž V = 10.000 L

2,24
3,46

Revizní a filtrační šachta DN425

y: 772135.57
x: 1054707.83

Odpadní potrubí od bezpečnostního přepadu

18,14

1/6

1/21

1/12

18,22

1/11

y: 772129.32
x: 1054748.36

25,04
6,26

Napojení do stávající uliční vpusti

1/7

S

Hranice řešeného území
Hranice pozemků
Vnitřní kresba
Věcné břemeno

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Přípojka elektro v zemi
Dešťová kanalizace
Využití užitkové dešťové vody

PLOCHY:

Střecha objektu
Zpevněné plochy
Plochy určené k zavlažení
Odvodňované střechy pro závlahu

VÝPIS PLOCH URČENÝCH K ODVODNĚNÍ:

Zámek	1.243	m²
- střecha určená pro závlahu	641	m² (51% střechy)

ZAVLAŽOVANÉ PLOCHY:

Zahrada vč. ploch	5.603	m²

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA JE VE VÝKRESECH ORIENTAČNĚ ZAKRESLENA PODLE ZÁKRESŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VEŠKERÉ PRÁCE A POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S ÚSTAVEM PAMÁTKOVÉ PÉČE A V SOULADU S VYDANÝM STANOVISKEM

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Jaromír Benýšek	Ing. Milan Vopařil, DiS.	Ing. Jaromír Benýšek
Kraj: Středočeský	K.ú.: Králův Dvůr	P.č.: –

Stavebník:
Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Název stavby:
Využití dešťových vod pro Zámek Králův Dvůr
k.ú. Králův Dvůr

Výkres:
Katastrální situační výkres

VODA Z MRAKU
Ing. Jaromír Benýšek
Za Sídlištěm 2227/24
143 00 Praha 12
ČKAIT: 0001441
VODA Z MRAKU
IČ: 06018645
tel.: 608 232 145
@: jakub@vodazmraku.cz

Stupeň	DPS
Datum	11/2020
Zakázka	72_DPS_Zamek-2020
Formát	6x A4 (630x594mm)
Měřítko: 1 : 250	Č. přílohy: C.2