



HZSSX00H3KC5



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Beroun

Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Č. j.:	HSKL - 2999-2/2025 - BE	Adresát:
Záměr:	neuvedeno	ELEKTRONICKY – DS
Počet stran:	2	IDDS: 9znivf3
Počet příloh:	0	Spektra PRO spol. s r.o.
Vyřizuje:	mjr. Ing. Veronika Švorcová Mocová	Ing. Veronika Gloserová
Tel.:	950 841 162	V Hlinkách 1548
E-mail:	veronika.svorcova@hzscr.cz	266 01 Beroun
Datum:	25. 4. 2025	

SDĚLENÍ

Název stavby:

Králův Dvůr – Plnicí místo HZS

Místo stavby:

k. ú.: Králův Dvůr, parc. č. 186/2, 186/4, 188/9, 189/4, 189/132, 523/9, 523/10

Stavebník:

Město Králův Dvůr, IČO 00509701, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Předložená dokumentace:

dokumentace pro provádění stavby

vypracovala: Eva Pelikánová

ověřil: Ing. Martin Dejdar, ČKAIT 0008206

datum: 03/2025

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS STC jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 8. 4. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie I podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS STC posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie I, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě o stavbu budovy o výšce stavby do 9 m určené pro nejvýše 100 osob se zastavěnou plochou nepřesahující 200 m² s nejvýše jedním podzemním podlažím a s první až třetí třídou využití, která je podle § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS STC podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS STC není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: S dokumentací se seznámili zástupci jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun a jako plánovaní uživatelé stavby nemáme zásadní připomínky k navrhovanému provedení. Osazení kovových sklopných sloupků (motýlek) nedoporučujeme z důvodu vysoké pravděpodobnosti jejich náhodného poškození přejezdem cisternových automobilových stříkaček těžké hmotnostní kategorie s rizikem poškození pneumatik vedoucí k nezprovoznění požární techniky v situaci nebezpečí z prodlení.

plk. Ing. Tomáš Hradil
ředitel územního odboru Beroun
úřední osoba