

HODNOTÍCÍ LIST

Hodnoticí list je vypracován investorem stavby jako příloha ke zprávě o auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název projektu: **Cyklostezka „Po stopách českých králů“,
úsek podél zámku Králův Dvůr**
Investor: **Město Králův Dvůr**
Projektant: **Ing. Marek Pejchal, ČKAIT č. 0010729, SUNCAD s.r.o.**
Zhotovitel auditu: **Ing. Karel Nedvěd**
Adresa zhotovitele: **Útušice 66, 332 09 Štěnovice**
Hlavní auditor: **Ing. Karel Nedvěd**
Datum odevzdání: **květen 2025**

VYHODNOCENÍ AUDITU

V hodnotícím listu jsou vypsána předpokládaná rizika s návrhy na jejich odstranění nebo snížení. Rizika a návrhy jsou zde uvedeny ve zkrácené formě, přesný popis je uveden ve zprávě „**Cyklostezka „Po stopách českých králů“, úsek podél zámku Králův Dvůr – audit bezpečnosti pozemních komunikací pro návrh projektové komunikace ve stupni pro vydání společného povolení stavby – DUSP.**“

Riziko č. 1 – Nevyhovující úprava napojení cyklostezky v ZÚ

Závažnost: Střední riziko

Návrh:

- ✓ Do stavebních úprav zahrnout řešení napojení ZÚ nové stezky pro chodce a cyklisty přes přejezdnou obrubu (max + 2 cm) s doplněním o varovný pás.

Akceptujeme

Akceptujeme částečně

Neakceptujeme

Zdůvodnění investora:

Navržená úprava bude zpracována do Dokumentace pro provádění stavby (DPPS – 05/2025).

Riziko č. 2 – Chybějící poloměr výškového zaoblení v příloze D.1.3. SO 101

Závažnost: Nízké riziko

Návrh:

- ✓ Do dokumentace doplnit řešení zaoblení výškového polygonu včetně doplnění do odpovídajících příloh SO 101.

Akceptujeme

Akceptujeme částečně

Neakceptujeme

Zdůvodnění investora:

Navržené zpřesnění a úprava podélného profilu bude zpracována do Dokumentace pro provádění stavby (DPPS – 05/2025).

Květen 2025

Riziko č. 3 – Nevyhovující poloha SDZ pro hospodářský sjezd

Závažnost: Nízké riziko

Návrh:

- ✓ Svislou DZ C9a + E 13 ve směru k zámku přemístit do polohy před napojení hospodářského sjezdu, vstřícně proti C9a (směr k lávce).

<u>Akceptujeme</u>	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
--------------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Navržená úprava a přesunutí DZ bude zpracována do Dokumentace pro provádění stavby (DPPS – 05/2025).

Riziko č. 4 – Nevyhovující SDZ v napojení na konci úprav

Závažnost: Nízké riziko

Návrh:

- ✓ Svislou DZ C9a/b odstranit a doplnit označení opuštěné cyklostezky odpovídajícím SDZ C 7 a/b.

<u>Akceptujeme</u>	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
--------------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Navržená úprava a přesunutí DZ byla zpracována do Dokumentace pro provádění stavby (DPPS – 05/2025).

Riziko č. 5 – Bezpečnostní zábradlí podél cyklostezky

Závažnost: Střední riziko

Návrh:

- ✓ Upřesnit tvar polí. zvýraznit alespoň horní polovinu prvního svislého prvku nebo jej dostatečně oddálit od průjezdního profilu.

<u>Akceptujeme</u>	Akceptujeme částečně	Neakceptujeme
--------------------	----------------------	---------------

Zdůvodnění investora:

Navržená úprava zábradlí byla zpracována do Dokumentace pro provádění stavby (DPPS – 05/2025).

Květen 2025

DALŠÍ POZNÁMKY

Zpracování některých výše popsanych návrhů je podmíněno souhlasem orgánů státní správy a Policie ČR.

Potřebná vyjádření PČR a příp. DOSS k DPPS budou zajištěna v režimu změny stavby před jejím dokončením do Kolaudace stavby.

ZÁVĚR

Akceptované návrhy budou zpracovány do Dokumentace pro provádění stavby – DPPS 05/2025.

V Králově Dvoře, dne 30.5. 2025

Jméno: Petr Vychodil, MPA

Funkce: starosta města

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
287 01 Králův Dvůr

Podpis