

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředíDatum:  
16. 12. 2019Číslo jednací:  
MBE/83487/2019/ŽP-MöVSpisová značka:  
18776/2019/ŽPVyřizuje / telefon:  
Ing. Vladimíra Möstlová/ 311654284E-mail:  
zp15@muberoun.cz**Závazné stanovisko**

vydané ve smyslu § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

obdržel žádost o závazné stanovisko k umístění a povolení stavby vedlejší – **jednotná kanalizace – přeložka** – na pozemcích p. č. 122/3, 122/140, 289/1 a 837 v k. ú. **Králův Dvůr** v rámci souboru staveb, kterou dne 6. 12. 2019 podala právnická osoba – Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr, IČO 00509701

a na základě posouzení podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu, vydává

**s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o .**

Správní orgán, který společně povolení v rámci souboru staveb vydá, je Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad. Soubor staveb je vedený pod názvem: Novostavba bytového domu.

**Základní údaje k umístění stavby:**

název obce: Králův Dvůr

k. ú.: Králův Dvůr

kód obce: 533203 Králův Dvůr

kód k. ú.: 672947 Králův Dvůr

pozemky: p. č. 122/3, 122/140, 289/1 a 837 v k. ú. Králův Dvůr

-souřadnice X,Y začátek přeložky jednotné kanalizace: 1054565; 772295

souřadnice X,Y konec přeložky jednotné kanalizace: 1054551; 772337

jednotná kanalizace gravitační – přeložka, PP korugovaná DN 600x6000 mm, SN, o celkové délce 47,30 m

-napojení přeložky na kanalizační systém města:

napojení bude provedeno na stávající odlehčovací komoru na pozemku p. č. 122/3 v k. ú. Králův Dvůr

-kanalizační systém města:

kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

-zakončení kanalizačního systému města:

centrální ČOV Města Beroun

-objekty stavby: 3 kanalizační revizní šachty DN 1000

-účel stavby: přeložení stávající stoky jednotné kanalizace PVC DN 600 z důvodu výstavby bytového domu

### **Odůvodnění:**

Právnícká osoba – Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr, IČO 00509701, podala dne 6. 12. 2019 na MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska jako podkladu pro umístění a povolení vedlejší stavby – jednotná kanalizace – přeložka - na pozemcích p. č. 122/3, 122/140, 289/1 a 837 v k. ú. Králův Dvůr, v rámci souboru staveb vedeného pod názvem: Novostavba bytového domu, schvalovaném MěÚ Králův Dvůr, stavebním úřadem.

Spolu se žádostí byla předložena dokumentace, zpracovaná panem Vladimírem Obezinem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0002015, v září 2019, zak. č. 4530-05-026, stanovisko Povodí Vltavy, s. p., zn. PVL-69801/2019/340/Ro PVL-18730/SP, ze dne 23. 10. 2019 a plná moc k zastupování investora.

### **Základní údaje k provedení stavby:**

jednotná kanalizace gravitační – přeložka, PP korugovaná DN 600x6000 mm, SN, o celkové délce 47,30 m

-napojení přeložky na kanalizační systém města:

napojení bude provedeno na stávající odlehčovací komoru na pozemku p. č. 122/3 v k. ú. Králův Dvůr

-kanalizační systém města:

kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

-zakončení kanalizačního systému města:

centrální ČOV Města Beroun

-objekty stavby: 3 kanalizační revizní šachty DN 1000

-účel stavby: přeložení stávající stoky jednotné kanalizace PVC DN 600 z důvodu výstavby bytového domu

Vodoprávní úřad MěÚ Beroun nemá námitek ke schválení předmětné stavby v rozsahu předložené dokumentace a v rámci společného řízení souboru staveb spolu se stavbou hlavní.

### **Poučení:**

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Pro výrokovou část rozhodnutí obecného stavebního úřadu ve věci je závazné stanovisko závazným podkladem.

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu vydané pro účely řízení podle stavebního zákona lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu (§ 4 odst. 9 stavebního zákona).

RNDr. Jitka Ciroková  
vedoucí odboru životního prostředí

v z. Bc. Dita Blahovcová v.r.  
vedoucí oddělení ochrany přírody

**Doručí se (datovou schránkou):**

-Město Králův Dvůr  
zast. Spektra, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 26601 Beroun  
-Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Martina Frýdlová

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** ZS - přeložka kanalizace - Králův Dvůr (město)  
**ID zprávy:** 735343576  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 16. 12. 2019 v 11:02:52

---

**Odesílatel:** Město Beroun, Husovo nám. 68, 26601 Beroun, CZ  
**ID schránky:** 2gubtq5  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MBE/83487/2019/ŽP-MöV  
**Naše spisová zn.:** 18776/2019/ŽP  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ano  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Přílohy:

83487-2019\_ZS\_-\_přeložka\_kanalizace\_-\_  
\_Králův\_Dvůr\_město.pdf (294,05 kB)

---

### Události zprávy:

- 16. 12. 2019 v 10:46:58** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 16. 12. 2019 v 10:46:58** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 16. 12. 2019 v 11:02:52** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-