

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň 326 00, tel. +420956955111, Fax.: +420, ost55@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

**Spektra spol. s r.o.**  
**V Hlinkách 1548**  
**266 01 Beroun 2**

VÁŠ DOPIS ZN.  
ze dne 4.10.2019ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR955/005014/2019SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR0037709/2019DATUM  
09.12.2019VYŘIZUJE  
Ing. Redlich LubošTELEFON  
956955504GSM  
725929136

FAX

E-MAIL  
Lubos.Redlich@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření správce toků k PD stavební akce „Novostavba bytového domu“ v k.ú. Králův Dvůr.**

Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Berounky dále jen (LČR, s.p., ST-OP Berounky) od Vás obdržely žádost o vyjádření k PD připravované stavební akce „Novostavba bytového domu v k.ú. Králův Dvůr. Investor: Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr. Zpracovatel PD: SPEKTRA spol. s r.o., IČO. 185 98 897.

Jedná se o stavební akci novostavby bytového domu na pozemcích p.č. 122/3, 289/1, 837, 122/140 a 122/58 vše v k.ú. Králův Dvůr, včetně vodovodní přípojky a dopravního napojení. Dále výstavba parkoviště a technické infrastruktury. Hospodaření s dešťovou vodou dle PD rozděleno na dvě části:

- Dešťová voda z navržené zpevněné plochy pro příjezd a parkování v severozápadní části areálu bude svedena do retenční nádrže s objemem 5 m<sup>3</sup> umístěné vedle této zpevněné plochy. Voda z retenční nádrže bude odčerpávána do Dibeřského potoka regulovaným odtokem 0,3 l/s.
- Dešťová voda ze stávající a navrhované budovy a stávajících zpevněných ploch bude svedena do dvou propojených retenčních nádrží s objemem celkem 30 m<sup>3</sup>. Voda z nich bude odčerpávána do Dibeřského potoka regulovaným odtokem 0,86 l/s.

Odvod z retenčních nádrží do vodoteče bude hadicí PE 5/4". Předmětnou stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 544/2 v majetku České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.

LČR, s.p., ST-OP Berounky jakož to správci vodního toku „Dibří potok“, IDVT: 10101026, ČHP: 1-11-04-0500 Vám sdělují, že **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací za podmínek:

- 1) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
- 2) Správa toků – oblast povodí Berounky nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci
- 3) Před předáním staveniště předmětné stavby zhotoviteli stavební akce je nutné provést majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou. Ve věci majetkoprávního vyrovnání se obraťte na referenta pro katastr LČR ST OP Berounky pana Zdeňka Šaška, tel. 956 955 206, mobil 725 257 970, email: zdenek.sasek@lesycr.cz, adresa: Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň.
- 4) Hadice PE 5/4“, kterou bude prováděno čerpání do vodního toku bude zakončena rozstřikovací tryskou.
- 5) Požadujeme, aby se zvláště nebezpečné a závadné látky nedostaly do vodních toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toků v naší správě včas informováni na výše uvedená telefonní čísla.
- 6) Správa toků – oblast povodí Berounky bude informována o průběhu prací týkající se toků v naší správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toků. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.

Dále upozorňujeme, že stavba podélná úprava toku, (pobřežní zdi) na pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Králův Dvůr není v majetku ČR s právem hospodařit pro LČR, s.p.

Vyjádření je platné dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Berounky  
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

František Šampalík

vedoucí správy toků-oblast povodí Berounky