



Spektra, spol. s r.o.
V Hlínkách 1548
266 01 Beroun

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

20. 11. 2019

NAŠE ZNAČKA

1106608959/ 2019

VYŘIZUJE / LINKA

Ptáček / 800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Příbram / 10. 12. 2019

Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správa energetického majetku Střed, pracoviště Příbram k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu: „Novostavba bytového domu“ v k. ú. Králův Dvůr

Vážený zákazníku,

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme za předpokladu, že bude respektováno stávající energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. (**podzemní vedení NN 0,4kV**) vč. dodržení jeho ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.

V prostoru výstavby **musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE**. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu upraveno (doplněna mechanická ochrana, přeložka).

Před zahájením stavby je nutné požádat o **souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu výše uvedeného energetického zařízení** v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. Žádost můžete podat na příslušném kontaktním místě, nebo zaslat na adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou info@cezdistribuce.cz.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne odeslání uvedeného v záhlaví.

S pozdravem

Bc. Ondřej Ptáček
technik SEM sítě - Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v
obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00